



Wasserversorgungsgenossenschaft
 Schwyzerhöhe – Morschach
 Eggeli 1 · 6443 Morschach
 Telefon: 079 665 31 99
 E-Mail: wvsm@bluewin.ch

Technische Angaben zum Anschlussgesuch

(Zusammenstellung gemäss SVGW Leitsätze W3 1992)

Die Angaben sind vom Sanitär-Planer / Installateur einzutragen. Die Installationen sind nach den Leitsätzen des SVGW auszuführen.

Objekt:

	Anzahl BW pro KW und WW Anschluss		Anzahl Anschlüsse				Anzahl Anschlüsse Total	Anzahl BW Total
			3/8"	1/2"	3/4"	1"		
Handwaschbecken, Waschtisch, Bidets, Waschrinnen, Spülbecken	1	KW						
		WW						
Spültische, Ausgussbecken, Schulwandbecken, Coiffeurbrausen, Haushaltsgeschirrspülmaschinen, Gas- Durchflusswassererwärmer, Waschröge	2	KW						
		WW						
Duschbatterie mittlerer Leistung, Gas- Durchflusswassererwärmer	3	KW						
		WW						
Grosse Spülbecken, Standausgüsse, Wandausgüsse, Badebatterien, Waschautomaten bis 6 kg, Gas-Durchflusswassererwärmer, Pissior-Spülungen automatisch	4	KW						
		WW						
Auslaufventile für Garten und Garage	5	KW						
		WW						
Anschlüsse 3/4" und grösser - Spülbecken Grossküche - Grossraumwannen - Duschen	8	KW						
		WW						
Spezialanschlüsse - Feuerlöscheinrichtungen - Schwimmbadanschluss - - -		KW						
		WW						
Total								

BW = Belastungswerte, KW = Kaltwasser, WW = Warmwasser

Grösster angeschlossener Einzelbelastungswert

Spitzenvolumenstrom (gemäss Diagramm 1 der SVGW Leitsätze S. 12)

Gewünschte Lichtweite der Zuleitung gemäss Druckverlusttabelle
 (Definitive Entscheidung durch die WW Schwyzerhöhe-Morschach)

Datum:

Der Planer/Installateur: